



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Ставрополю

ул. Лермонтова, 191 «а», г. Ставрополь, 355002
Телефон: (8652) 94-54-47 Факс (8652) 23-12-17
E-mail: Stavropol77@bk.ru

Заведующему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 52
города Ставрополя

И.В. Серяк

№ _____

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 01 » февраля 20 21 г.

ОНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК

Я, государственный инспектор города Ставрополя по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенант внутренней службы Шевченко Антон Владимирович

рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении

№ 22 от « 01 » февраля 2021 г. и материалы в отношении

Должностного лица - заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 52 города Ставрополя Серяк Ирины Витальевны

УСТАНОВИЛ:

«28» января 2021 года в 16 час. 00 мин. мною, государственным инспектором города Ставрополя по пожарному надзору – инспектором ОНД и ПР (по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенантом внутренней службы Шевченко Антоном Владимировичем при проведении плановой выездной проверки противопожарного состояния здания и территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 52 города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ул. Доваторцев, 23, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Пожарные извещатели в помещении персонала установлены на расстоянии менее 1 метра от вентиляционных отверстий (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, а именно на систему автоматической пожарной сигнализации (п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Двери эвакуационных выходов из помещений группы № 2, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, не оборудованы световыми оповещателями «ВЫХОД» (ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

Расстояние от пожарных извещателей до стены в коридоре группы № 2 составляет менее 0,5 м (ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

Расстояние от пожарных извещателей до стены в пищеблоке составляет менее 0,5 м (ст. 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»).

Установлено, что совершению данного правонарушения способствовало: незнание в полном объеме нормативных документов по пожарной безопасности, в части, предусматривающей обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность объекта по соблюдению и выполнению обязательных требований пожарной безопасности, недостаточный контроль руководителя.

На основании ст. 29.13 (ч. 1) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В соответствии со ст. 29.13 (ч. 2) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.


В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальных финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный

финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.


(подпись)

А.В. Шевченко

Представление получил:

01.02.2021 зав. Сурж
(дата, должность, подпись)

ИВ Сердж
(ФИО)

Копия представления направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)